

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе

Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства

с. Айкино

№ 1

11.02.2022г.

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулынин при рассмотрении материалов, составленных по результатам плановой выездной проверки, проведенной на основании решения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 16 от 13.01.2022г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Косланская средняя общеобразовательная школа»

Место нахождения юридического лица/место жительства: Республика Коми, Удорский район, ул. Н. Трофимовой, дом 22

выявил нарушения обязательных требований нормативных правовых актов, а именно:

Нарушены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»:

П. 1.8, также приложение №1 к методическим рекомендациям МР 2.4.0242-21 - не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (программа не разработана, инструментальные исследования параметров микроклимата, искусственной освещенности, шума на рабочих местах сотрудников, в помещениях с пребыванием детей не осуществляются);

П. 1.5., также ч.2 ст. 36 федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" не проводится профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года обслуживающего персонала (уборщиков, гардеробщиков, сторожей), деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей;

п. 2.7.2, п. 2.8.3. оконные рамы в рекреациях, учебных кабинетах (за исключением кабинетов начального классов 1 этажа), пищеблоке, туалетах ветхие, со щелями, отпавшей краской, треснувшими стеклами, вследствие чего в помещения поступает холодный наружный воздух, не обеспечена возможность для влажной уборки и дезинфекции, возможность их открытия для проветривания помещения, замены стекол, установки москитных сеток;

п. 2.4.13, п. 3.5.15, п. 3.5.5 в части учебных кабинетов с использованием проекторов, как электронных средств обучения, на окнах не установлены подъемно-поворотные жалюзи (светонепроницаемые шторы) для устранения бликов на поверхности экранов; в части учебных кабинетов установлены тканевые шторы с длиной ниже уровня подоконника на 0,5м.;

п. 2.8.5, п.2.8.9 в потолочных светильниках части учебных кабинетов, столовой, имеются перегоревшие лампы; в некоторых кабинетах (начальных классов, изобразительного искусства, кабинет информатики) совместно используются лампы с разными типами источников света (светодиодные и люминесцентные лампы) и разным спектром свечения (холодный белый, теплый белый);

п. 3.4.13. отсутствуют умывальники с подводкой горячей и холодной воды через смесители в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетах изобразительного искусства, технологии, физики, химии и биологии;

п. 2.6.5. не подведена горячая вода в раковины туалетов и в раковины умывальной при столовой;

п. 3.4.3 При обеденном зале установлено 4 умывальника при необходимом количестве 5 шт. (на 100 посадочных мест), установлено 1 электрополотенце для рук при необходимом количестве не менее 5 шт.;

п. 2.4.11, п.3.4.9 крышки бачков у эксплуатируемых унитазов сломаны, у писсуаров (этаж) отсутствуют краны для смыва; в тамбуре туалета 2 этажа демонтирована часть раковины; имеется неиспользуемый по причине неисправности унитаз; в части туалетных кабинок отсутствуют держатели туалетной бумаги и мусорные ведра; перегородки между писсуарами отсутствуют; закрыты вследствие неисправности сантехоборудования душевые и туалеты при раздевалках спортзала;

п. 2.5.2., п. 2.5.3 необходимо проведение ремонта туалетов для учащихся: в туалетах 1 и 2 этажа частично отпал кафель со стен, на стенах и потолке имеются отверстия от демонтированного оборудования, места прохождения водопроводов в стенах не заделаны цементом и не окрашены, штукатурка стен возле дверей при входе в женский туалет 1 этажа разбита, дверь и дверной косяк в женский туалет 1 этажа имеют многочисленные повреждения поверхности;

стены в кабинетах изобразительного искусства, химии отделаны бумажными обоями, не подлежащих влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств; во всех кабинетах на потолке имеются отверстия от демонтированных светильников, местами отмечается отпадение штукатурки с потолка; отделка пола в спортивном зале, кабинете химии, кабинете изобразительного искусства, информатики, имеет дефекты (щели, выщербины, разрывы линолеума) затрудняющие проведение влажной уборки;

п. 2.11.2. гигиеническое покрытие спортивных матов в спортзале разорвано и вытерто до ткани; влажная их обработка и дезинфекция не представляется возможной;

п. 3.9.3, п. 3.9.4 деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки в кабинете технологии не оснащены предохранительными сетками, стеклами и местным освещением, общей и местной механической вентиляцией;

п. 3.4.8 учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, не имеющими покрытия, устойчивого к действию агрессивных химических веществ, и защитных бортиков по наружному краю стола; лаборантская кабинета химии не имеет надлежаще оборудованного вытяжного шкафа (механической вентиляции, закрывающихся створок, устойчивого к воздействию хим. веществ покрытия);

п. 2.4.3, п. 3.4.7., п. 3.4.9, а также табл. 6.2. (в п. 180) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" не осуществляется рассаживание обучающихся в соответствии с их ростом и в зависимости от наличия заболеваний: цветная (либо цифровая) маркировка нанесена лишь на часть столов и стульев в учебных кабинетах; используются столы и стулья с единой, нерегулируемой высотой;

п. 2.11.4 забор воды для уборки помещений производится уборщицей из кранов умывальников для рук в туалетах, либо из батарей, т.к. в туалетах не установлены отдельные водопроводные краны;

п.3.4.15 проводятся нулевые уроки для 6Б, 7А, 7Б, 9А классов, что недопускается;

п. 3.4.16, также табл. 6.10, табл 6.11. (в п. 190) СанПиН 1.2.3685-21 расписание построено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов:

-не соблюдаются требования к максимальному количеству уроков в день (1А,1Б – по 5 уроков во вторник и среду при норме «не более 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры», 5, 6А, 6Б, 6В классы – по 7 уроков по понедельникам и вторникам, при норме «для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков»);

- не соблюдаются требования к построению расписания учебных занятий с учетом периода максимальной трудоспособности (2-4 уроки) и трудности предмета (для 10 класса физика, химия, математика 6-7 уроками; для 11 класса химия 6 уроком, для 7х классов русский язык, алгебра, иностранный язык 6-7 уроками)

п. 2.7, также табл. 5.34 п. 98 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» параметр микроклимата (относительная влажность) измеренный 26.01.2022 11:00-12:00 в МОУ «Косланская СОШ» в рекреации при гардеробной, 1 этаж (точки по эскизу 1-2) составил 38%, в спортивном зале, 1 этаж (точки по эскизу 3-9) составил 38%, в кабинете №17 (точка роста), 2 этаж (точки по эскизу №№ 12-13) составил 26%, в кабинете №18 (точка роста), 2 этаж (точки по эскизу №№ 14-17) составил 26%, в кабинете №13 ИЗО, 2 этаж (точки

по эскизу №№ 18-19) составил 38%, при нормативном показателе 40-60%; в кабинете информатики, 2 этаж (точки по эскизу №№ 10-11) составил 38%, при нормативном показателе 55-62%;

Параметр микроклимата (температура воздуха) измеренный 26.01.2022 11:00-12:00 в МОУ «Косланская СОШ» в спортивном зале, 1 этаж (точках по эскизу №№ 3-9) составил от 16,1⁰С до 16,2⁰С, при нормативном показателе 18-20⁰С;

П. 2.8.5, также пункты 17, 28, 144 табл. 5.54 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» искусственная освещенность при системе общего освещения в рекреации при гардеробной, 1 этаж, в точках по эскизу №№1 – 24 составил от 10 лк. до 160 лк., при нормативном показателе не менее 200лк., искусственная освещенность при системе общего освещения в спортивном зале, 1 этаж в точках по эскизу №№25 – 84 составила от 70лк. до 180лк., при нормативном показателе не менее 200лк., Искусственная освещенность при системе общего освещения в учебном кабинете информатики на рабочих столах с персональными компьютерами в точке по эскизу №91 составила – 325 лк., при нормативном показателе не менее 400лк., Искусственная освещенность при системе общего освещения в учебном кабинете географии №11, на рабочих столах в точке по эскизу №100 составила – 280 лк., в точке по эскизу №102 составила – 200 лк., в точке по эскизу №104 составила – 180 лк., при нормативном показателе не менее 300лк.;

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений»

п. 11 вывоз твердых коммунальных отходов из контейнерной площадки осуществляется по четвергам, в то время как в холодный период срок накопления ТКО составляет не более 3 суток.

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В срок до 01.05.2022г.

1. Обеспечить своевременное проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года обслуживающего персонала образовательной организации;
2. Прекратить обучение учащихся на нулевых уроках;
3. расписание уроков построить с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов;
4. Произвести укорачивание тканевых штор в учебных кабинетах до уровня подоконников;
5. Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности гигиеническим нормам в спортивном зале, в рекреации при гардеробной, в учебном кабинете информатики, в учебном кабинете географии;
6. Обеспечить соблюдение параметров микроклимата (температуры и влажности) в учебных помещениях в холодный период года;
7. Обеспечить периодичность вывоза твердых коммунальных отходов из контейнерной площадки не реже 1 раза в 3 суток в холодный период года, не реже раза в сутки в теплый период года;

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении пунктов 1-7 в сроки до «01» мая 2022г., представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

В срок до 22.08.2022г.

8. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп, ламп с разным спектром свечения, установку светильников одного типа в учебных помещениях;
9. Произвести замену спортивных матов в спортзале;
10. Обеспечить рассаживание обучающихся в соответствии с их ростом и в зависимости от наличия заболеваний, в том числе путем установки парт и стульев с регулируемой под рост учащихся высотой;

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении **пунктов 8-10 в сроки до «22» августа 2022г.**, представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

В срок до 01.02.2023г.

11. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе путем проведения лабораторных исследований (измерений) на рабочих местах персонала, в помещениях с пребыванием детей;
12. Произвести замену (ремонт) ветхих окон в помещениях с пребыванием детей (рекреациях, учебных кабинетах, пищеблоке, туалетах);
13. В учебных кабинетах с использованием электронных средств обучения (проекторы) на окна установить подъемно-поворотные жалюзи;
14. Установить умывальники с подводкой горячей и холодной воды через смесители в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетах изобразительного искусства, технологии, физики, химии и биологии;
15. Обеспечить подводку горячей воды через смесители в умывальные раковины туалетов и в умывальные раковины при обеденном зале;
16. Установить умывальные раковины для учащихся при обеденном зале, исходя из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест; при каждой из раковин установить устройство для сушки рук (электрополотенце);
17. Обеспечить ремонт неисправного, а также установку демонтированного ранее сантехнического оборудования (унитазов, раковин, писсуаров), в туалетах; в каждой туалетной кабинке установить держатели для бумаг и мусорные ведра; установить перегородки между писсуарами;
18. Обеспечить обустройство водозаборных кранов на уровне 0,5 метра от пола в туалетах иных подсобных помещениях, для возможности набора воды для уборки помещений;
19. Восстановить работоспособность душевых и туалетов при раздевалках спортзала;
20. Произвести замену демонстрационных столов в кабинетах физики и химии, замену вытяжного шкафа в лаборантской;
21. Обеспечить проведение восстановления гигиенического покрытия (кафеля, штукатурки с последующей окраской влагоустойчивым материалом) стен в туалетах, замену разбитой дверей и косяков при входе в женский туалет 1 этажа;
22. Обеспечить отделку стен в кабинетах изобразительного искусства, химии материалами, устойчивыми к влажной уборке и дезинфекции; провести восстановление штукатурного покрытия и заделку отверстий от демонтированного оборудования на потолках учебных кабинетов;
23. Провести ремонт напольного покрытия в спортивном зале, кабинете химии, кабинете изобразительного искусства, информатики, в целях обеспечения проведения качественной влажной уборки;
24. Деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки в кабинете технологии оснастить предохранительными сетками, стеклами и местным освещением, общей и местной вытяжной механической вентиляцией.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении **пунктов 11-24 в срок до «01» февраля 2023г.**, представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального отдела
(82134)21-1-59



С.В. Гулынин

Копию настоящего предписания получил « ___ » _____ 20__ г. _____
Копия предписания отправлена почтой исх. № ___ от « ___ » _____ 20__ г.

