



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРОКУРАТУРА
УДОРСКОГО РАЙОНА

ул. Строителей, 14, с. Кослан, 169240

12.2023 № 21-02-2023



Начальнику управления образования
администрации МР «Удорский»

Осиповой Е.Г.

ул. Юбилейная, д. 40, с. Кослан,
Удорский район, Республика Коми,
169240

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об охране здоровья
несовершеннолетних

Прокуратурой Удорского района с привлечением специалистов ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе, ОНДПР Удорского района УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми проведена проверка соблюдения в муниципальных образовательных организациях МР «Удорский» санитарных требований к температурному режиму, организации питьевого режима, а также в части соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой установлены нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования.


В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Частью 7 той же нормы Закона установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

1. Согласно п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ, организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

8х 01-37/09
16.01.2024.

АО № 020916



В силу статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства (пункт 1 статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ).

Частями 1 и 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ установлено, что на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20).

В силу п. 1.1, 1.2 СП 2.4.3648-20 санитарные правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, социальных услуг для детей. Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении указанных видов деятельности.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В силу п. 1.1, 1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных

факторов среды обитания и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний. Настоящие Правила распространяются на юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания населению.

По результатам проверки 19.12.2023 в МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», МОУ «Косланская СОШ» установлено нарушение п. 8.4.1, 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

- при несоответствии качества питьевой воды системы ХВС п. Усогорск в МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» не организован питьевой режим с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства и установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров);

- в корпусе «А» МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», МОУ «Косланская СОШ» емкости с кипяченой питьевой водопроводной водой в свободном доступе для учащихся отсутствуют. Кипяченая вода и стаканы выдаются по требованию учащихся поварами пищеблока ИП Шараповой Л.А., при этом время работы пищеблока до 14.00, учебные занятия проводятся до 15.30.

Также в указанных школах установлены нарушения требований СП 2.4.3648-20:

- в нарушение п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 в МОУ «Косланская СОШ» температура воздуха в спортивном зале согласно показаний бытового термометра во время проведения урока физкультуры с детьми составила +9°C, при требуемой не менее 18°C;

- в нарушение п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20, п. 4.1. методических рекомендаций МР 2.4.0242-21 в корпусах «А» и «Б» МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», МОУ «Косланская СОШ» для контроля за температурой воздуха в учебных кабинетах на внутренней стене на высоте 0,8-1,5 м в зависимости от роста детей не установлены бытовые термометры.

В соответствии с ч. 1 ст. 2, ст. 55 Федерального закона № 52-ФЗ санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В силу положений ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), в том числе Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила).

По результатам проверки, проведенной в декабре 2023 г. в МОУ «Важгортская СОШ», МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», МОУ «Благоевская СОШ» установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, в школе – интернате МОУ «Важгортская СОШ» (с. Важгорт, д. 204) в нарушение п. 6 Правил в отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (школы-интерната) руководитель организации, организовав круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, не обеспечил указанный персонал телефонной связью, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. В нарушение п 14 Правил в школе не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания.

В здании детского сада (с. Важгорт, д. 210) в нарушение ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принят постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7, п.6.7.18 табл. 6.15 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» не

обеспечено разделение части здания и помещений различных классов функциональной пожарной опасности разделением между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно при нахождении в здании помещений разной функциональной пожарной опасности (Ф 1.1 (помещение детского сада) и Ф 2.2. (помещение музея) существующая перегородка не обеспечивает требований предъявляемых к противопожарным перегородкам 2-го типа.

В здании детского сада, расположенного в д. Кривое, д. 2 в нарушение абз. 4 п. 77 Правил допускается эксплуатация неисправное отопительной печи; в нарушение абз. 1 п. 26, пп «а» п. 27 в здании не обеспечено свободное открывание двери в месте расположения эвакуационного выхода из зального помещения.

В МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» установлено, что в нарушение ч. 1 п.2 ст.6, ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.8. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» в здании школы допускается устройство из горючих материалов полов (деревянный пол) в общих коридорах и фойе первого этажа. Тогда как на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, Д3, Т2, РП2- для покрытия полов в общих коридорах, холлах и фойе.

В МОУ «Благодеевская СОШ» в нарушение ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ в здании школы на путях эвакуации на 1 и 2 этаже общего коридора для отделки пола используются материалы (покрашенные доски) с более низкой пожарной опасностью, чем КМ1: Г1, В1, Д2, Т2, РП1.

В силу ст. 38 Конституции Российской Федерации детство находится под защитой государства. Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту.

В результате несоблюдения требований законодательства нарушаются права и законные интересы несовершеннолетних, включая права на жизнь и охрану здоровья, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

Причинами и условиями, способствующими вышеуказанным нарушениям вышеуказанного законодательства, является ненадлежащее исполнение работниками муниципальных образовательных организаций должностных обязанностей, в том числе снижением контроля со стороны руководства учреждения.

Данные нарушения требуют принципиальной оценки и незамедлительного принятия организационных мер, в том числе путем привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности, с целью недопущения аналогичных нарушений впредь.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом

интересам общества и государства, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по недопущению впредь допущенных нарушений законодательства.

2. О времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора Удорского района.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору Удорского района в письменной форме в установленный законом месячный срок со дня внесения представления.

И.о. прокурора района
советник юстиции



Д.Н. Кипрушев



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
по Республике Коми

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2024 г.

№ 1

г. Сыктывкар

по делу об административном
правонарушении

Я, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Коми Е.Ю. Крутикова, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № ЮЛ-073-23/05-01, возбужденного на основании протокола об административном правонарушении № 73 от 19.12.2023г. в отношении **юридического лица муниципального общеобразовательного учреждения "Косланская средняя общеобразовательная школа"**

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

ИНН 1118002734 ОГРН 1021101086610

Юридический адрес юридического лица: 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Н. Трофимовой, д. 22

Фактический адрес юридического лица: 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Н. Трофимовой, д. 22

Законный представитель юридического лица: и.о. директора Иевлева Светлана Геннадьевна, действующий на основании Устава

УСТАНОВИЛ:

По результатам эпидемиологического расследования случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа», проведенного на основании распоряжения и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе № 8 от 24.11.2023г., установлены нарушения санитарного законодательства, что подтверждается актом эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи от 08.12.2023г.

Так, в период проведения расследования с 24.11.2023г. по 27.11.2023г. по адресу Удорский район, с. Кослан, ул. Н.Трофимовой, д. 22, установлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 1.5. – педагогический состав учителя, технический персонал допущены до выполнения работы в образовательном учреждении без наличия вакцинации от гриппа в осеннем периоде 2023 года, чем также нарушены ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 19 приложения № 1 Национального календаря профилактических прививок, утв. приказом Минздравом России от 06.12.2021 № 1122н;

- п. 2.4.11. – около умывальников в туалетах на 2 и 3 этажах не размещены электро- или бумажные полотенца;

- п. 2.9.5. влажная уборка с применением дезинфицирующих средств проводится некачественно: по результатам лабораторных исследований в исследованном образце № 289 смыва с объекта внешней среды (скамья рекреации 3 этажа) обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что

В/х №01-37/12 от 24.01.2024г

подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» № 1916/2023/2023/211 от 30.11.23г.

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

- п. 2.2. – не ведется журнал термометрии посетителей для внесения результатов измерений лиц с температурой тела выше +37,1°C;

- п. 2.3. – не соблюдается контроль за длительностью и периодичностью обеззараживания воздуха в учебных классах, используемых для занятий 5-11 классов на 2 и 3 этажах школы (график периодичности и продолжительности обеззараживания помещений отсутствует); проветривание согласно установленных графиков не проводится, т.к. в учебных помещениях 2 и 3 этажей фрамуги на зиму оклеены бумагой и не открываются.

Данные факты также являются нарушением ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

По выявленным нарушениям должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе 19.12.2023 г. был составлен протокол № 73 об административном правонарушении в отношении **юридического лица МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа» по ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Частью 2 ст. 2.1. КоАП РФ установлено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Возможность соблюдения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации воспитания и обучения детей у привлекаемого юридического лица имелась, однако мер по соблюдению действующего законодательства юридическим лицом на момент выявления правонарушения не было принято.

Вина МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа» в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела: протоколом об административном правонарушении № 73 от 19.12.2023г., актом эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи от 08.12.2023г.

Обстоятельств, отягчающих или смягчающих административную ответственность, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, не находит.

Исследовав собранные доказательства в совокупности, считаю, что они согласуются между собой, не противоречат друг другу и подтверждают вину МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

С учетом характера административного правонарушения, имущественного и финансового положения юридического лица, данных о правонарушителе, ранее не привлекавшемся к административной ответственности и руководствуясь ч.1 ст. 6.7., 23.13., 29.9. - 29.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **юридическое лицо муниципального общеобразовательного учреждения "Косланская средняя общеобразовательная школа"** виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного **частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ** и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере **30000 (тридцати тысяч) рублей.**

Настоящее Постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд (юридическим лицом и лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – в арбитражный суд) по месту рассмотрения дела в течение **10-ти суток** со дня вручения или получения копии Постановления.

Жалоба может быть подана через официальный сайт Роспотребнадзора – <https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Штраф должен быть внесен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока, установленного для обжалования, если оно не было обжаловано (опротестовано).

Реквизиты для оплаты административного штрафа:

Получатель платежа: УФК по Республике Коми (Управление Роспотребнадзора по Республике Коми, л/с 04071788040)

ИНН 1101486396 КПП 110101001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501

Р/с № 03100643000000010700

К/с №40102810245370000074

КБК 14111601061010007140, ОКТМО 87644405.

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа, в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ будет взыскана в принудительном порядке.

Одновременно с этим разъясняю, что в случае неуплаты административного штрафа в срок в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.


Срок предъявления настоящего Постановления к исполнению – два года с момента вступления в силу.

Адрес должностного лица, вынесшего настоящее постановление: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, дом 71.

Дата выдачи постановления « ____ » _____ 20 ____ г.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Коми
М.П.

Е.Ю. Крутикова



Копию настоящего постановления получил « ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____ /

Копия постановления направлена « ____ » _____ 20 ____ г. _____

Постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 20 ____ г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Управление

Роспотребнадзора по Республике Коми
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-
Вымском районе

ул. Центральная, д. 133, с. Айкино,

Усть-Вымский район, Республика Коми, 169040

тел/факс 8(82134) 21159

E-mail: yv.scs@mail.ru

В МОУ «Косланская средняя
общеобразовательная школа»

от 01.02.2023г. № 241/05-01
на №01-38/07 от 27.01.2023г.
и на №01-38/08 от 01.02.2023г.

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулынин, рассмотрев информацию о частичном устранении нарушений от 27.01.2023г. и ходатайство от 01.02.2023г. директора МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа» о продлении срока исполнения ранее выданного предписания, сообщаю следующее.

Пунктами 12, 14, 19 предписания №1 от 11.02.2022г. об устранении нарушений санитарного законодательства, выданного заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулыниным, образовательному учреждению МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа» в срок до 01.02.2023г. предписывалось:

12. Произвести замену (ремонт) ветхих окон в помещениях с пребыванием детей (рекреациях, учебных кабинетах, пищеблоке, туалетах);

14. Установить умывальники с подводкой горячей и холодной воды через смесители в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетах изобразительного искусства, технологии, физики, химии и биологии;

19. Восстановить работоспособность душевых и туалетов при раздевалках спортзала.

В силу п. 8 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

Образовательным учреждением, в связи с отсутствием необходимого финансового обеспечения в 2022г. на заключение договора о проведении лабораторных исследований в рамках производственного контроля, на проведение капитальных ремонтных работ, в адрес Управления образования администрации МР «Удорский» в 2022г. направлено ходатайство о выделении денежных средств из муниципального бюджета на исполнение предписания. На день рассмотрения ходатайства заведующего МОУ


необходимая денежная сумма учредителем не была выделена. Также в рамках соответствующей федеральной программы планируется проведение капитального ремонта школы в 2024г.

Согласно Устава МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа» является бюджетным учреждением, функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации муниципального района «Удорский». Учреждение является некоммерческой организацией и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а направляет ее на уставные цели. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; бюджетные поступления в виде субсидий; иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.

При указанных обстоятельствах МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа» приняты все зависящие от него меры в целях исполнения предписания в установленный срок, однако предписание не может быть исполнено в установленный срок по независящим от юридического лица причинам и обстоятельствам.

В связи с вышеизложенным, решаю продлить срок исполнения пунктов 12, 14, 19 предписания № 1 от 11.02.2022г. об устранении нарушений санитарного законодательства до **01.02.2024г.**

И.о. начальника территориального отдела


С.В.Гулынин